

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО Бейская ДШИ

Л.М. Кирьян

24 12 20 20 г.

## ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
НА НЕМ УСЛУГ

### I. Краткая характеристика объекта

**Адрес объекта, на котором предоставляется услуга:**

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, улица Площадь советов, 20а.

**Наименование предоставляемой услуги:**

Дополнительное образование в области искусств.

**Сведения об объекте:**

- аренда в здании Бейского РДК 190 кв.м.
- наличие прилегающей земли нет

**Название организации, которая предоставляет услугу населению:**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бейская детская школа искусств

**Адрес места нахождения организации:**

Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, улица Площадь советов, 20а.

**Основание для пользования объектом:** оперативное управление

**Форма собственности:** муниципальная

**Административно-территориальная подведомственность:** муниципальная

**Наименование и адрес вышестоящей организации:**

Управление культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Бейского района  
Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, улица Площадь советов, 20а.

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

**Сфера деятельности:** дополнительное образование в области искусств.

**Плановая мощность:** вместимость до 60 человек.

**Форма оказания услуг:** очное обучение.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети до 17 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалидов нет.

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	да
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет



IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	нет
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда</li> </ul>	нет

	и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры.	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением слуха (слабовидящих)	нет
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	нет

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

1. Установить крепление двери, обеспечивающее задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., установить кнопку вызова персонала, установить твердое нескользящее покрытие.
  2. Нанесение визуальной и тактильной информации о препятствии, выделение контрастным цветом дверных проемов.
  3. Для обеспечения доступа в санитарно-гигиенические помещения расположить выключатели на высоте не более 0,8 м от пола, в туалетных кабинках установить кнопку вызова персонала, крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.
- РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО МЕРЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ.